

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Sk.	Piezīmes
Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1SP				
1	PE caurule D63 PN10	m	164	
2	EM ņukums 45° PE D63 PN10	gab.	1	
3	EM uzstāva PE D63 PN10	gab.	4	
4	Ķeta atloku adapteris DN50 PE caurulēm D63 (stiepes izturīgs)	gab.	1	
5	Ķeta īscaurule ar atlokiem L=0,5 m	gab.	2	Garumus precizēt uz vietas
6	Ķeta ņukums 90° DN50	gab.	1	
7	Diametru pāreja ar atlokiem	gab.	1	
8	Plūsmas atsitienu plāksne	gab.	1	
9	Pievienošanās pie proj. sūkņu stacijas KSS-1	vieta	1	
10	Pievienošanās pie esošās spiediena dzēšanas akas	vieta	1	
11	Sūkņu stacijas KSS-1 uzstādīšana	gab.	1	
12	Šķērsošanās ar ūdensvadu d25	vieta	3	
13	Šķērsošanās ar lietussūdens kanalizāciju d100	vieta	1	
14	Šķērsošanās ar lietussūdens kanalizāciju d200	vieta	1	
15	Šķērsošanās ar lietussūdens kanalizāciju d300	vieta	1	
16	Šķērsošanās ar lietussūdens kanalizāciju d500	vieta	1	
17	Šķērsošanās ar notekūdeņu kanalizāciju d250	vieta	1	
18	Spiedvada izbūve ar HVU metodi	m	151	
19	Grants seguma atjaunošana	m²	2	Precizēt uz vietas
20	Zemes rekultivācija un zālāja atjaunošana	m²	8	Precizēt uz vietas
21	Grants sagatavošana un piebēršana ar smilti	m³	10	Precizēt uz vietas
22	Būvgružu uztīlizācija	m³	10	Precizēt uz vietas

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Sk.	Piezīmes
Sadzīves kanalizācija K1				
1	Dubultsienu PP caurule D200 SN8 ar monolītas konstrukcijas ribām	m	14,5	
2	PP caurules aizbāznis D250	gab.	1	
3	PP caurules pāreja 250/200	gab.	1	
4	PP ņukums 250x15°	gab.	1	
5	Esošo notekūdeņu kanalizācijas caurules d250 posma atvienošana un demontāža	m	2,5	
6	Šķērsošanās ar lietussūdens kanalizāciju d200	vieta	1	
7	Pievienošanās pie esošas pašteces notekūdeņu kanalizācijas izvada no ēkas d250	vieta	1	
8	Pievienošanās pie proj. sūkņu stacijas KSS-1	vieta	1	
9	Grants seguma atjaunošana	m²	6	Precizēt uz vietas
10	Zemes rekultivācija un zālāja atjaunošana	m²	1,5	Precizēt uz vietas
11	Grants sagatavošana un piebēršana ar smilti	m³	7,5	Precizēt uz vietas
12	Būvgružu uztīlizācija	m³	4	Precizēt uz vietas

Piezīmes:

1. KSS-1 materiālu specifikāciju skatīt ŪKT-6 lapā.

Pasūtītājs: RUNDĀLES PILS MUZEJS						Ras. apzīmējums: 0104-2017 ŪKT		
Būvobjekts: Rundāles pils muzeja ŪKT tīkli								
Būve un būvobjekta daļa, sadala: Pašteces notekūdeņu kanalizācijas, spiedvada un KSS-1 ierīkošana no Dārznieka mājas līdz esošai spiediena dzēšanas akai.						Stadija	Marka-Lapa	Lapu sk.
						BP	ŪKT-5	6
						Mērogs: B/M		
BPV	Ģ. Grūbe				08.05.2017.	Ras. nosaukums:		
BPDV	Ģ. Grūbe				08.05.2017.	Projektētājs: SIA		
Proj.	Ģ. Grūbe				08.05.2017.	"Ģirta Grūbes būvniecības birojs"		
Ras. nosaukums: Materiālu specifikācija un darbu apjomi								

SASKAŅOTS

Paraksts un datums

Invent. Nr. vieta

Orģ. inv. Nr.